



Číslo spisu: 2913/2010
Vybavuje: Tóthová

Žiar nad Hronom: 03.08.2010

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, posúdilo žiadosť spoločnosti SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnavská 550/1, 010 01 Žilina o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia NTL plynovodov, Žiar nad Hronom, sídlisko – III.ETAPA“ - líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62 - 70 stavebného zákona, rozhodlo takto:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa

pre stavebníka: SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

povoľuje

Stavba: „Rekonštrukcia NTL plynovodov, Žiar nad Hronom, sídlisko – III.ETAPA“

na pozemku parcelné číslo: líniová stavba

v katastrálnom území: Žiar nad Hronom

Členenie stavby:

SO 01 – STL PE plynovody D110, D63 - 100 kPa

SO 02 – STL pripojovacie plynovody, (prípojky – 100 kPa)

SO 03 – NTL domové plynovody

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Projektová dokumentácia rieši napojenie jestvujúcich rozvodných sietí na jestvujúci STL PE plynovod D 160-100 kPa na Ul. SNP, Ul. Sládkovičova a na STL PE plynovod D63-100 kPa na Ul. Novomeského.

SO 01 – STL PE plynovody D110, D63 – 100 kPa

Navrhované STL plynovody budú napojené na jestvujúci STL PE plynovod D160-100 kPa, na Ul. Sládkovičova a na Ul. SNP, pri prevádzkovom tlaku, vŕtaním cez navrhovaný PE uzáver. Napojenie na jestvujúci PE D63 na Ul. Novomeského bude riešené z dôvodu malej dimenzie jestvujúcich PE STL plynovodov jeho dočasným stlačením a následne po prevedení prepojenia, miesto stlačenia opatriť opravárenským a zosilňovacím strmeňom. Trasy navrhovaných STL plynovodov pre 26 bytových domov a 4-roch maloodberateľov budú situované v asfaltových chodníkoch a zelených pásoch, v závislosti od priestorových možností. Križovanie miestnych komunikácií na Ul. M. Chrásťka, Sládkovičova a Pártošovej bude riešené bezvýchopovou technológiou – pretláčaním (mikrotunelovaním) PE ochrannéj rúry D160 a D110, do ktorej bude uložený STL plynovod D110, D63. Križovanie zostávajúcich miestnych komunikácií bude realizované ich prekopením. Celková dĺžka STL plynovodu D110 – 1088 m, D63 – 426 m.

SO 02 – STL pripojovacie plynovody (prípojky) – 100 kPa

Pripojovacie plynovody riešia napojenie jednotlivých odberateľov na navrhované STL plynovody D110, D63 a končia hlavným uzáverom plynu (HUP) pred regulátorom plynu. Regulátory Fisher-Francel B10, B25, B40, TARTARINI R72 budú osadené v plastových skrinkách na hranici pozemku odberateľa (v oplotení) a pri obvodovom murive bytových domov, resp. objektov. Celkový počet pripojovacích plynovodov PE D40, D32 – 30 ks, 452m. Celkový počet regulátorov 30 ks, z toho: B10 – 8 ks, B25 – 8 ks, B40 – 3 ks, TARTARINI R72 – 1 ks. Križovanie komunikácie Ul. Novomeského bude riešené



mikrotunelovaním PE rúry D90, do ktorej bude uložená STL PE prípojka, alebo vťahnutím do jestvujúcej NTL prípojky. Prepojenie jestvujúcich prípojok na novovybudovaných STL bude realizované pri krátkodobom prerušení dodávky ZP pre každého odberateľa osobitne.

SO 03 – Dopynie NTL domových plynovodov

Úprava plynoinštalácie pozostáva z dopynia existujúceho NTL potrubia – oceľ na NTL výstup zo zemného modulu, resp. skrinky príslušnej dimenzie, po pôvodný HPU, ktorý bude vymenený zo nový a bude slúžiť ako domový uzáver.

2. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval SPP-distribúcia, a.s., Oddelenie projekcie-Sever, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina, zodpovedný projektant Ladislav Zubček, autorizovaný stavebný inžinier, 4180*TZ*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné slovenské technické normy.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním a stavebnému úradu bude nahlásený investorom do 15 dní od jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 11/2012.
9. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať a nepoškodiť rozvody verejného osvetlenia. Informáciu o trasách verejného osvetlenia si stavebník vyžiada od realizátora rekonštrukcie VO, ktorým je spoločnosť KESAT s.r.o., kontaktná osoba M. Matiščák, 0907812595.
11. V zmysle VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom je potrebné dodržať tieto podmienky:
 - pred začatím výkopových prác požiadať Mesto Žiar nad Hronom o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie)
 - v prípade realizovania výkopov v mieste vstupu chodcov do objektov, resp. prízjazdu vozidiel zabezpečiť prekrytie výkopyvej ryhy za účelom zabezpečenia prístupu pre chodcov, resp. vozidiel
 - všetky križovania miestnych komunikácií, a to Ul. Chrásteka (3x), Š. Pártošovej (2x), Novomeského (1x), križovanie miestnej komunikácie pri Kostole sedembolestnej Panny Márie na ulici M. Chrásteka a prízjazdovej komunikácie na parkovisko oproti OR PZ na Ul. M. Chrásteka, realizovať výlučne bezvýkopovými technológiami (napr. pretláčaním)
 - v prípade realizovania ryhy v spevnenej ploche napr. chodníka, ktorý má šírku do 3 m, je potrebné vykonať rekonštrukciu vrchnej vrstvy v celej šírke chodníka
 - po ukončení prác odovzdať porealizačné zameranie nových trás plynovodov v digitálnej podobe ako podklad do digitálnej mapy mesta, pričom dáta budú georeferencované vo vektorovej forme podľa technologického predpisu (t.j. s uvedením, v akej vrstve sa nachádzajú jednotlivé prvky) + popisné dáta (napr. vo formáte shp)
 - osobitne v digitálnej podobe doložiť zakreslené aj úseky nefunkčných potrubí, ktoré zostanú ponechané v pozemkoch
 - dotknuté plochy uviesť do pôvodného stavu
 - realizáciu nových rozvodov realizovať v takom rozsahu, aby bolo možné primerané napojenie objektov v dosahu rozvodu plynu (napr. bývalá výmenníková stanica na Ul. Svitavská 7, súp. č. 531).
12. Pred zahájením stavebných prác bude stavebník so zástupcami Stavebného bytového družstva riešiť spôsob vstupu potrubia prípojky do objektov (konkrétne na fasáde bytových domov Chrásteka 2,4; Novomeského 1,3; Novomeského 5,7, nakoľko uvedené domy realizovali obnovu bytového domu zateplením).



13. Obnovená fasáda a stavebné úpravy domov budú uvedené do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
14. Za prípadné vzniknuté škody na majetku vlastníkov bytov zodpovedá stavebník.
15. Za požiaru bezpečnosť pri zväracích prácach na zateplených fasádach, prípadne spoločných priestoroch vo vnútri objektov, zodpovedá stavebník.
16. Stavebník k prebratiu ukončených stavebných prác prizve zástupcov Stavebného bytového družstva, Žiar nad Hronom a zástupcov jednotlivých vlastníkov príslušného bytového domu.
17. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VN a NN, ako aj podperné body nadzemného vedenia VN a NN. Od uvedených energetických zariadení bude dodržané ochranné pásmo v zmysle zákona 656/04 Z. z. a príslušné technické normy STN. Pri realizácii výkopových prác nebude porušená stabilita existujúcich podperných bodov a celistvosti uzemňovacej sústavy.
18. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (tel. 045/6066505)
19. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. prizve realizátor zástupcu SSE-D, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
20. V prípade potreby Vám bude porealizačné vyjadrenie vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.
21. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia bude dodržaný manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách elektrických zariadení nezodpovedá SSE-D, a.s. za poškodenie Vašich zariadení. Stavba bude realizovaná v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
22. Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení TKZ priamo na povrchu terénu.
23. Zamestnanci, ktorí budú vykonávať zemné práce, budú preukázateľne oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadení TKZ a tiež s podmienkami, ktoré boli na ochranu stanovené.
24. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
25. Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení TKZ pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu. Zeminu pod káblami pred zakrytím (zasypáním) zhuťniť.
26. Každé poškodenie zariadenia TKZ bude bezodkladne ohlásené na telefónnom čísle 12129.
27. Overenie výškového uloženia zariadenia TKZ ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia).
28. V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Ukončenie prác bude oznámené najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. čísle 0902719509 - Ján Ďurček. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
29. O presné vytýčenie podzemných sietí v správe Krajského riaditeľstva PZ, Odbor telekomunikácií a informatiky Banská Bystrica je potrebné požiadať príslušné OST.
30. K miestam realizácie výkopov, prekopov a tunelovania, kde sú v blízkosti zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, prizvať zástupcu prevádzky vodovodov v Žiari nad Hronom, za účelom kontroly neporušenosti zariadení.
31. Z vykonanej kontroly so zástupcom StVPS, a.s. prevádzka Žiar nad Hronom napísať záznam.
32. Pred realizáciou stavby požiadať zástupcu spoločnosti DALKIA Žiar nad Hronom, s.r.o. o vytýčenie trasy tepelných rozvodov, aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu.
33. Zemné práce pri rekonštrukcii plynovodov nesmú ohroziť stabilitu miestnej komunikácie a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050. Dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom.
34. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
35. V priebehu prác spojených s rekonštrukciou plynovodov je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
36. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii uvedeného projektu, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie.
37. Iný nevyužiteľný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke.



38. Investor je povinný strpieť obhliadku výkopu archeológom Krajského pamiatkového úradu a v prípade nálezu postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 3 zákona 49/2002 Zb. z. v znení neskorších predpisov a § 127 zákona 50/1976 Zb. z. v znení zákona 229/1997 Zb. z.
39. Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona 49/2002 Zb. z. v znení neskorších predpisov a § 127 zákona 50/1976 Zb. z. v znení zákona 229/1997 Zb. z. v prípade nájdania archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác, alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, tel. č. 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
40. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
41. Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.
42. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť

II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, v zastúpení spoločnosťou MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina, podala dňa 31.05.2010 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia NTL plynovodov, Žiar nad Hronom, sídlisko – III.ETAPA“ líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Stavebný úrad oznámil začatie konania o žiadosti stavebníka známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámením zo dňa 24.06.2010 číslo spisu 2913/2010 a na prejednanie žiadosti nariadil na deň 20.07.2010 ústne pojednávanie. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom vyvesené dňa 28.06.2010, zvesené dňa 13.07.2010. Počas zverejnenia oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, KR PZ Odbor telekomunikácií a informatiky Banská Bystrica, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom, Obvodný úrad v Žiari nad Hronom - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Žiar nad Hronom, Slovenská správa ciest Bratislava, Banskobystrická regionálna správa ciest Žiar nad Hronom, Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Žiar nad Hronom, T-Com a.s. Banská Bystrica; Orange Slovensko a.s. Bratislava; UPC SLOVENSKO s.r.o. Bratislava; SITEL, s.r.o. Košice; Okresné riaditeľstvo PZ ODI Žiar nad Hronom;; DALKIA Žiar nad Hronom s.r.o.; SPP – Distribúcia a.s. Prievidza, T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava, Technická inšpekcia, a.s. Banská Bystrica; Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.; Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom; Slovenské elektrárne, Bratislava; . Ich stanoviská sú kladné, podmienky uvedené v týchto stanoviskách sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na



výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 66,00 €.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Mesto Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Ivan Černaj
primátor

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe toho je príslušný úrad povinný toto rozhodnutie po jeho doručení:

- vyvesiť po dobu 15 dní na úradnej tabuli
- jeho vyvesenie zverejniť vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
2. MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina
3. Mesto Žiar nad Hronom - tu
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava



5. Tatra-Leasing, s.r.o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava
6. SLOVTEX s.r.o., Priemyselná 248, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Projektant: SPP-distribúcia, a.s., Oddelenie projekcie-Sever, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
8. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie:

9. Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
10. Stavebné bytové družstvo, Ul. Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
12. Stredoslovenská energetika a.s., Ul. Republiky 5, 010 01 Žilina
13. Orange Slovensko a.s., Ul. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
14. Michlovský s.r.o., UC 2-údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
15. T-Com, Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. UPC SLOVENSKO s.r.o., Ul. Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
17. T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
18. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
19. Krajské riaditeľstvo PZ, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Ul. 9. mája č.1, 974 86 Banská Bystrica
20. Okresné riaditeľstvo PZ, Ul. M. Chrátka 586, 965 01 Žiar nad Hronom
21. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľností majetku a výstavby, detašované pracovisko Banská Bystrica
22. VEOLIA voda, StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, 965 54 Žiar nad Hronom
23. Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., Ul. A. Dubčeka , 965 01 Žiar nad Hronom
24. Slovenská správa ciest, Ul. Miletičova 19, 826 19 Bratislava
25. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., technické oddelenie, pracovisko: závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska
26. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom
27. Obvodný pozemkový úrad, Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
28. Obvodný úrad, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
29. Obvodný úrad životného prostredia, Radničné námestie 18, 969 01 Banská Štiavnica
30. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Ul. SNP, 965 01 Žiar nad Hronom
31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9, 965 01 Žiar nad Hronom
32. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica

Po právoplatnosti:

33. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
34. MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina