

Žiadateľ	Miesto rozkopávky	Z dôvodu	Realizácia prác od - do	Číslo rozhodnutia	Poznámka
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Ul. Sládkovičova (pred objektom súpisné číslo 489/2), Žiar nad Hronom	Oprava havárie na verejnom vodovode	11.01.2016 - 30.04.2016	1183/2016	Ukončené, Záručná lehota do 30.04.2021
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Ul. Š. Pártošovej (pred bytovým domom súpisné číslo 515/19), Žiar nad Hronom	Oprava havárie na verejnom vodovode	11.01.2016 - 30.04.2016	1184/2016	Ukončené, Záručná lehota do 30.04.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom	Ul. Š. Moyses a (vnútroblok bytový dom č. 443/68 - bytový dom č. 442/62), Žiar nad Hronom	Oprava poruchy vzniknutej na teplovodnom potrubí	20.01.2016 - 31.05.2016	1189/2016	Ukončené, Záručná lehota do 31.05.2021
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina, OC Martin - SDS VN a NN Žiar nad Hronom	Ul. M. R. Štefánika (medzi objektom Závodný klub č. 406/23 a II.ZŠ č. 461/17)	Oprava 1 kV káblového vedenia medzi objektom 451/10 a objektom 452/12	21.01.2016 - 15.05.2016	1564/2016	Ukončené, Záručná lehota do 15.05.2021
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina, OC Martin - SDS VN a NN Žiar nad Hronom	Ul. M. R. Štefánika (medzi objektom Trafostanica č. 411/119 a bytovým domom č. 462/19)	Oprava 1 kV káblového vedenia medzi objektom TS 441/119 a objektom BD č. 462/19	29.01.2016 - 15.05.2016	1881/2016	Ukončené, Záručná lehota do 15.05.2021
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina, OC Martin - SDS VN a NN Žiar nad Hronom	Ul. Sládkovičova (pri objekte číslo 494/12)	Oprava 1 kV káblového vedenia pri objekte číslo 494/12	29.01.2016 - 15.05.2016	1906/2016	Ukončené, Záručná lehota do 15.05.2021
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Ul. Š. Moyses a (pred bytovým domom súpisné číslo 424/59)	Oprava havárie na verejnom vodovode	09.02.2016 - 15.05.2016	1907/2016	Ukončené, Záručná lehota do 15.05.2021

Bytové spoločenstvo domu 574, Ul. SNP 95/4, Žiar nad Hronom	Ul. SNP (v okolí bytového domu súpisné číslo 574/95)	Oprava havárie na kanalizačnej prípojke k bytovému domu č. 574/95	29.03.2016 - 17.05.2016	1908/2016	Ukončené, Záručná lehota do 17.05.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom	Ul. Pod Donátom (pred bytovým domom súpisné číslo 1375/2)	Oprava havárie na teplovodnom potrubí	08.03.2016 - 31.05.2016	1948/2016	Ukončené, Záručná lehota do 31.05.2021
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Ul. Šoltésovej (medzi rodinnými domami súpisné číslo 692/13 a 693/15)	Oprava havárie na verejnom vodovode	08.03.2016 - 30.06.2016	1949/2016	Ukončené, Záručná lehota do 30.06.2021
Ivan Karvaš, Záhradná 660/19, Žiar nad Hronom	Ul. Záhradná (pred rodinným domom súpisné číslo 660/19, Žiar nad Hronom)	Odstránenie poruchy na dažďovej kanalizácii	04.04.2016 - 31.05.2016	1950/2016	Ukončené, Záručná lehota do 31.05.2021
OPTOMONT, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	I. Etapa Ul. Jesenského (bytové domy č. 1377/53-55,1512/57) Ul. J. Kráľa (bytové domy č. 899/13-23, 900/1-11, 902/25- 31,1372/33-35) Ul. A. Štefanku (bytové domy č. 1372/6-10, 897/2-4, 898/1-3, 902/5-7) Ul. Štúrova (bytové domy č. 1375/1-3) Ul. Pod Donátom (bytové domy č.1375/2-6, 897/8-12, 898/14-22) M. Benku (bytové domy č.1376/1-3, 902/5-9) SNP	Realizácia stavby „Zriadenie EKS UPC, Žiar nad Hronom“	02.05.2016 - 02.08.2016	2256/2016	Ukončené, Záručná lehota do 02.08.2021

<p>OPTOMONT, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava</p>	<p>II. Etapa Dr. Jánského (bytové domy č. 468/1-3, 470/7-11, 443/13, 427/15, 473/17-21, 456/23, 475/25 -31, 447/5) J. Hollého (bytové domy č. 447/7-15, 446/3-5, 449/6-8 , 448/2-4) Š. Moysesa (bytové domy č. 427/75-81, 425/65-71, 424/59-63, 422/49-51, 438/42-44, 441/54-60, 443/68-74) SNP (bytové domy č. 582/113-115, 580/107-109, 579/105, 577/101, 575/97, 574/95, 573/89-93) Komenského (bytové domy č. 395/14-18, 394/8-12, 393/2-6, 391/1-5, 392/7-11) Jiráskova (bytové domy č. 396/1-3, 398/9-13, 399/15-19, 401/25-29, 451/8, 402/2-4) A. Dubčeka (bytové domy č. 384/2-4, 385/6-8, 386/10-12, 387/14-18, 388/20-24, 389/26-28, 390/30-36) M. R. Štefánika (bytové domy č.458/1, 459/3-7, 460/9-15, 450/2-4, 451/6-10, 452/12-20, 453/22, 454/24-28, 455/30-34, 456/36-46, 466/33, 465/25-31, 462/19) Nám. Matice slovenskej (bytové domy č. 452/18, 410/12-16, 424/10, 451/33, 407/27-31, 404/1-15) Sládkovičova (bytové domy č. 491/6, 493/10, 495/14, 489/2)</p>	<p>Realizácia stavby „Zriadenie EKS UPC, Žiar nad Hronom“</p>	<p>02.05.2016 - 02.08.2016</p>	<p>2258/2016</p>	<p>Ukončené, Záručná lehota do 02.08.2021</p>
--	---	---	--	------------------	---

Materská škola, Ul. Dr. Jánského č. 8, Žiar nad Hronom	Ul. A. Kmeťa (pred objektom Materskej školy č. 278/11)	Odstránenie havarijného stavu na splaškovej kanalizácii	12.05.2016 - 12.06.2016	2378/2016	Ukončené, Záručná lehota do 12.06.2021
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	Ul. Priemyselná	Rekonštrukcia rozvodu priemyselnej vody	06.06.2016 - 01.09.2016	2719/2016	Čiastočne ukončené, predĺženie do 15.12.2016, Záručná lehota do 01.09.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom	Ul. Cyrila a Metoda (bytové domy č. 358/2-4, 359/6-10), Ul. J. Kollára (bytové domy č. 362/1-3, 363/5-7), Ul. Š. Moyses a (bytové domy č. 435/30-32, 436/34-36), Ul. A. Dubčeka (bytové domy č. 385/6-8, 386/ 10-12), Ul. Jiráskova (bytové domy č. 396/1-3, 397/5-7, 398/9-13), Ul. Komenského (bytový dom č. 394/8-12, 393/2-6), Ul. SNP (bytové domy č. 573/89-93, 574/95).	Realizácia stavby „Modernizácia tepelného hospodárstva mesta Žiar nad Hronom“	01.07.2016 - 30.10.2016	2813/2016	Ukončené, Záručná lehota do 30.10.2016

<p>OPTOMONT, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava</p>	<p>III. Etapa Ul. Sládkovičova (bytové domy č. 498/16-30, 500/32, 501/34-40, 1509/17) Ul. M. Chrásteka (bytové domy č. 502/2-4, 503/6-8, 504/10-12, 505/1, 506/3, 507/5-17,) Ul. Svitavská (bytové domy č. 507/1-5, 903/6-14, 904/16-26) Ul. Š. Pártošovej (bytové domy č. 513/1-5, 515/7-19) Ul. Novomeského (bytové domy č. 515/8-12, 517/2-6, 520/1-3, 521/5-7, 522/9-11) Ul. Vansovej (bytové domy č. 533/1-3, 534/5-7, 535//2-18) Ul. Tajovského (bytové domy č. 539/2-28, 551/30, 552/32) Ul. Jilemnického (bytové domy č. 562/1-5, 563/7-9, 564/11-15) Ul. Bernolákova (bytové domy č. 559/2-6, 560/8-12) Ul. Rázusova (bytové domy č. 523/1-11, 527/2-4) Ul. Hurbanova (bytové domy č. 539/2-8, 557/1, 558/3-7) Ul. SNP (bytový dom č. 595/141, 596/143,597/145)</p>	<p>Realizácia stavby „Zriadenie EKS UPC, Žiar nad Hronom“</p>	<p>20.06.2016 - 20.09.2016</p>	<p>2843/2016</p>	<p>Ukončené, Záručná lehota do 20.09.2021</p>
--	---	---	--	------------------	---

<p>OPTOMONT, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava</p>	<p>IV. Etapa Ul. Dukelských hrdinov (bytové domy č. 336/34-36, 329/51-53, 328/47-49, 327/43-45, 334/26-28), 335/30-32, 325/31-35, 326/37-41, 324/27-29, 332/14-18, 333/20-24, 318/13-15, 316/1-5, 317/7-11, 330/2-6) Ul. A. Dubčeka (bytové domy č. 365/1-3, 366/5, 367/7-9, 368/11-13, 369/15-17, 370/19-21, 371/23, 372/25-27, 373/29-31, 375/35, 376/37, 377/39, 379/43) Ul. J. Kollára (bytové domy č. 362/1-3, 363/5-7) Ul. Š. Moysesa (bytové domy č. 437/38-40, 421/45-47, 417/33-35, 435/30-32, 436/34-36, 416/29-31, 415/25-27, 414/19-23, 413/13-17, 412/3-11, 430/6-8, 432/16-20, 433/22-24, 434/26-28) Ul. Cyrila a Metoda (bytové domy č. 361/18-22, 360/12-16, 356/21, 355/15-19, 359/6-10, 354/9-13, 353/5-7, 358/2-4) Ul. A. Kmeťa (bytové domy č. 349/14-18, 341/19-23, 350/20-22) Ul. Hutníkov (bytové domy č. 306/21-23, 305/17-19, 304/13-15, 301/1-3, 310/ 2-4, 303/9-11) Ul. Hviezdoslavova (bytové domy č. 284/44-52, 283/32-42, 281/18-30, 280/2-16, 279/37-59, 274/1-17, 277/31-35, 275/19-29)</p>	<p>Realizácia stavby „Zriadenie EKS UPC, Žiar nad Hronom“</p>	<p>11.07.2016 - 11.10.2016</p>	<p>3063/2016</p>	<p>Ukončené, Záručná lehota do 11.10.2021</p>
--	---	---	--	------------------	---

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica	Ul. Š. Moyses (pred bytovým domom súpisné číslo 425/67, Žiar nad Hronom)	Odstránenie poruchy na verejnom vodovode	07.07.2016 - 29.07.2016	3089/2016	Ukončené, Záručná lehota do 29.07.2021
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica	Ul. Hutník (pred bytovým domom súpisné číslo 301/1-3, Žiar nad Hronom)	Odstránenie poruchy na verejnom vodovode	06.07.2016 - 29.07.2016	3090/2016	Ukončené, Záručná lehota do 29.07.2021
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica	Ul. M. R. Štefánika (pred bytovým domom súpisné číslo 465/27, Žiar nad Hronom)	Odstránenie poruchy na verejnom vodovode	11.08.2016 - 30.09.2016	3433/2016	Ukončené, Záručná lehota do 30.09.2021
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica	Ul. Hutník (pred rodinným domom súpisné číslo 308/29, Žiar nad Hronom)	Oprava havárie na kanalizačnej sieti	30.08.2016 - 14.10.2016	3532/2016	Ukončené, Záručná lehota do 14.10.2021
StavŽiar, s.r.o., M. R. Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom	Ul. Jesenského (na pozemkoch parcelné číslo: CKN 1149/46, CKN 1149/5, CKN 1149/6 v katastrálnom území Žiar nad Hronom)	Realizácia kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Radové rodinné domy - 4BJ“	30.09.2016 - 07.10.2016	3599/2016	Ukončené, Záručná lehota do 07.10.2021

Dňa 31.08.2016 bola za účelom predĺženia termínu pre povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva - Rozhodnutie (číslo spisu 2719/2016 O:16144/2016 vydané dňa 03.06.2016 - rekonštrukcia rozvodu priemyselnej vody) napísaná zápisnica pre žiadateľov:

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom - investor stavby,
C - bau, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - dodávateľ stavby,

ktorí požiadali o predĺženie termínu z dôvodu, že pri akcii „výtlačný rád priemyselnej vody“ došlo pri tlakovej skúške k nasledovnému zisteniu - pri prepoji potrubia D 560 HD PE na potrubie DN 600 ocel' za hlavnou cestou pomocou špeciálnej príruby MaxiDaptor DN 600 došlo pri napúšťaní vodou k uvoľneniu (enormné skorodované potrubie) a následnému zosuvu príruby (cca. 5 cm) z ocelového potrubia, a tým pádom došlo k úniku vody t.j. spoj nebol tesný (aj keď bola príruha dotiahnutá na maximálny možný moment). Po telefonickom rozhovore s montážnou firmou skonštatovali, že dané technické riešenie nie je vhodné a navrhli, aby sa príruha MaxiDaptor DN 600 zo spoja zdemontovala a nahradila sa klasickým prírubovým spojom. To znamená, že na ocelové potrubie sa navarí príruha DN 600 a taktiež sa na potrubie navarí príruha z materiálu HD PE a následne sa oba prírubové spoje zmontujú pomocou skrutkového spoja. Z dôvodu výroby novej ocelovej príruby a ďalších následných montážnych prác žiadajú žiadatelia predĺženie rozkopávkového povolenia do 15.12.2016. Mesto Žiar nad Hronom touto zápisnicou vyhovel predĺženiu rozkopávkového povolenia.