

ku : otázky ŽnH-SEVER

ad 1, správna hrúbka frézovania je 3 cm

ad 2, správna asfaltová zmes je AC 11 (vid' atest v prílohe)

ku : otázky ŽnH-Sládkovičova

ad 1, správna asfaltová zmes je AC 11 (vid' atest v prílohe)

ad 2, výšková úprava vpustov nie je predmetom verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si tieto práce zabezpečí vo vlastnej réžii

ad 3, označenie pracovného miesta nie je predmetom verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si dočasné dopravné značenie a práce s tým súvisiace zabezpečí vo vlastnej réžii v zmysle projektovej dokumentácie

ku : otázky ŽnH-ŠMoyzesa

ad 1, správna hrúbka frézovania je 3 cm

ad 2, správna asfaltová zmes je AC 11 (vid' atest v prílohe)