

mesto Žiar nad Hronom
Ing. Iveta Vájová
Š. Moyzesa 46
965 19 Žiar nad Hronom

Váš list číslo/zo dňa
1991/2017 O-3925/2017

Naše číslo

Vybavuje/
Ing. Viera Fircová /
045-5305317

Zvolen
22.2.2017

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – Asfaltovanie – Š. Moyzesa juh Žiar nad Hronom**

Po preštudovaní predložených súťažných podkladov Vás chceme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov:

1) V špecifikácii predmetu zákazky uvádzate v bode a) frézovanie v hrúbke 3 cm. Vo výkaze výmer v pol. č. 2 je uvedená hrúbka frézovania 50 mm.

Môže verejný obstarávateľ upresniť, ktorá hrúbka frézovania je správna ?

2) V špecifikácii predmetu zákazky uvádzate v bode c) živičný kryt z asfaltobetónu ACL 11. Vo výkaze výmer v položke č.20 uvádzate asfaltobetón AC 11 O.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v Katalógových listoch asfaltových zmesí, ktoré sú v súlade s STN EN 13108-1 až 7, asfaltová zmes ACL 11 neexistuje.

Môže verejný obstarávateľ uviesť, ktorý druh asfaltovej zmesi je potrebné oceniť ?

S pozdravom

Ing. Viera Fircová
samostatný OTP prípravy ponúk
Útvar obchodu

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
STN EN ISO 9001:2009 STN EN ISO 14001:2005 STN OHSAS 18001:2009

Telefón
00421/45/5305118
00421/45/5305201

Fax
00421/45/5305202

Internet
www.doprastav.sk
zvolen@doprastav.sk

IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497