


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 5428-27740/2014/Kri /470300105/Z22-K

Banská Bystrica 30.09.2014



Rozhodnutie individuálne právoplatné
Dátum: 27-10-2014
Dňa 28.10.2014 podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14.09.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov“
Žiar nad Hronom
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36042773

ktorou

povoľuje užívanie stavby „Hospodárstvo CO₂“ na pozemkoch parc. č. 62/301, 62/10, 62/153 v katastrálnom území Horné Opatovce (ďalej len „stavba“) na účel výroby suchého ľadu.

Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2319-10010/2014/Kri/470300105/Z19-S zo dňa 31.03.2014.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Predložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia niektorých častí elektrickej inštalácie neobsahuje spôsob pripojenia uzemňovacieho vodiča na uzemňovaciu svorkovnicu pod rozvádzačom RT a spôsob pripojenia uzemnenia na potrubné časti stavby s ohľadom na ekvipotenciálne pospájanie (viď situácia na výkrese „základový uzemňovač“), čo je porušením § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Projektová – konštrukčná dokumentácia plynoinštalácie nie je opravená projektantom podľa skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Rozvod CO₂ nie je trvanlivo a zreteľne označený podľa projektovej dokumentácie, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na predložený projekt plynoinštalácie.
4. Predložený prevádzkový poriadok užívateľom nezahŕňa všetky vyhradené technické zariadenia a nie je dostatočne prispôbený na miestne podmienky, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 58/2009 Z. z.
5. Dodávateľská organizácia PROFI METAL spol. s r. o., Veľčice vykonala tlakovú skúšku (pevnosť, tesnosť) na rozvode CO₂ bez oprávnenia na vykonávanie skúšok plynových zariadení (na predmetnom rozvode však bola vykonaná – vyhodnotená úradná tlaková skúška), čo je porušením § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
6. Predložené osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy osôb na obsluhu (Ad,g) pre zamestnancov užívateľa ktoré vyhotovil dňa 6.5.2014 RT TZ, PZ Ing. Róbert Biščo nezodpovedajú základným požiadavkám vyhlášky č. 508/2009 Z. z., čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. b), c), § 17 ods. 3 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 82 ods. 1 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom doručenej inšpekcii dňa 30.6.2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 26.6.2014. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o povolení užívania stavby „Hospodárstvo CO₂“ na pozemkoch parc. č. 62/301, 62/10, 62/153 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Inšpekcia upovedomila listom č. 5428-23732/47/2014/Kri zo dňa 15.08.2014 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie a zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.09.2014 o 10.00 hod. so stretnutím prizvaných v administratívnej budove Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie od 18.08.2014 do 19.09.2014 spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Údaje boli zverejnené tiež na internetovej stránke mesta Žiar nad Hronom a na ich úradnej tabuli od 09.09.2014 do 24.09.2014 (podľa oznámenia mesta Žiar nad Hronom). Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti

prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal dodržanie podmienok určených pre uskutočnenie stavby.

Z dotknutých orgánov svoje stanoviská k užívaniu stavby zaslali Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom a Inšpektorát práce Banská Bystrica. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 00 Ružomberok
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
5. Construction Services s.r.o., Na Kracinách 2, 900 33 Marianka